

# 2023

## Avis défavorable

- Plusieurs travaux ont été effectués sur une seule DAT
  - RVRAT conforme pour seulement certains
  - Responsable du bureau de contrôle introuvable
  - DAT non conforme au réalisé pour le MeetLab et le studio radio (placo au lieu du bois)

Visite DT + TLSE.MET (C. Laurens) : 8/03/2024

- Envoi d'une photo du trou dans le mur CF2H de la chaufferie (Ateliers – N0)

Visite DT + TLSE.MET (C. Laurens) : 16/07/2024

- Tour du bâtiment et présentation du nouvel interlocuteur des services techniques
- Validation des prochains chantiers pour lever les réserves de la commission

## Echéance

Septembre 2024

---

Revision #4

Created 1 August 2024 10:22:52 by Nassim

Updated 22 October 2024 13:54:47 by Marty