

SECURITE

Toutes les informations concernant **la sécurité** au sein de la Grainerie.

- [INFORMATIONS GENERALES](#)
- [SSI](#)
- [DOCUMENTATION](#)
- [MOYENS DE SECOURS](#)
- [REFLEXIONS](#)

INFORMATIONS GENERALES

Jauges (Effectifs maximaux admissibles)

Bien que ces effectifs doivent selon moi être révisés, ils sont imposés tels quels à ce jour par la commission de sécurité ayant cependant émis un avis défavorable à la poursuite de nos activités.

Local	Effectif	Activités autorisées <i>Toute activité non listé doit faire l'objet d'une demande à minima 3 mois avant (4 / an max)</i>
Salle d'entraînement N1	19	Sport
Salle d'entraînement N0	32	Sport
Bureaux (Mezzanine)	40	Administratif
Salle de DIFF	260 dont 220 dans le gradin (tolérance à 230)	Spectacle
Salle de CREA	100 dont 80 (dans le gradin)	Spectacle
Hall + restaurant	330	Restauration
Patios	27 (par patio)	Sport
Studios	19 (suite à CCDSA 2023)	Sport
Bureaux (N0)	10	Administratif
Loges	10	Local particulier
Salle de réunion	49	Administratif
Atelier	39	Local particulier à risque important

Local	Méthode de calcul	Dégagements	Unités de passage	Effectif
Studio 1	Déterminée par CCDSA			0 + 25 (19 suite à CCDSA 2023)
Studio 2	Déterminée par CCDSA			0 + 25 (19 suite à CCDSA 2023)
Studio 3	Déterminée par CCDSA			0 + 25 (19 suite à CCDSA 2023)
Salle d'entraînement (R0)	Déterminée par CCDSA			0 + 32
Salle d'entraînement (R+1)	Déterminée par CCDSA	1	1	0+ 19

Local	Méthode de calcul	Dégagements	Unités de passage	Effectif
Patio 1	Déterminée par CCDSA	2	2	23 + 4
Patio 2	Déterminée par CCDSA	2	2	23 + 4
Hall + Restaurant	Déterminée par CCDSA	3	8	250 + 80
Salle de DIFF	Déterminée par CCDSA	2	6	230 + 30
Salle de Créa	Déterminée par CCDSA	2	6	80 + 20
Bureaux R0	Déterminée par CCDSA			0+ 10
Bureaux R+1	Déterminée par CCDSA	2	2	0 + 40
Loges	Déterminée par CCDSA			0+ 10
Salle de réunion	Déterminée par CCDSA	2	2	30 + 19
Atelier	Déterminée par CCDSA			0 + 39
TOTAL RDC	Déterminée par CCDSA	2	4	959
TOTAL R+1	Déterminée par CCDSA	2	2	59
TOTAL SITE	Déterminée par CCDSA	6	17	1018

Toute majoration de ces jauges sera envisagée en fonction des m² disponibles en considérant les réglementations ERP, en particulier :

- public assis : 2 personnes / m^l
- public debout : 3 personnes / m²

Accueil de public dans les locaux

Toute ouverture au public nécessite un personnel SSIAP. Dans le cas d'un accueil chapiteau ce sont 2 SSIAP qui sont nécessaires (un pour le chapiteau et un pour notre établissement).

L’usage des locaux hors présence de personnel SSIAP, et hors représentant de l’exploitant est problématique.

Accueil en autonomie

Celui-ci n’existe pas. Il faudra nécessairement encadrer les équipes accueillies dans nos locaux à risques (salles de spectacles en particulier)

Aucune personne non habilitée ne peut entrer dans les chaufferies ou locaux à risques.

Occupation des espaces

De manière générale, toute installation, d’implantation, de stockage ou activité dans nos locaux doit faire l’objet d’une demande écrite à la direction technique.

Aucune des circulations menant aux issues de secours ne doit être encombrée. C'est également le cas de la voie d'accès pompier entourant la place de l'itinérance.

Effectifs théoriques (à ne pas prendre en compte)														
Questionnement sur la requalification en R des locaux classés X.														
Local / Espace	ERP	Effectif		Nombre de dégagements	Nombre d'UP	Débranchement sur	% effectif reporté							
	Activité	Catégorie	Article calcul	Mode de calcul	Surface ou ml	Limite surface	Total initial	Théorique	Nécessaires	Réalisés	Nécessaires	Réalisés		
Studio 1	X	CAT 2	CCH CO 38	1 personnes / 1m2	80 ml ou m2	80	25	80	2	2	1	2	Studio 2	40,00 %

Local / Espace	ERP	Effetif		No mbr e de dég age men ts	No mbr e d'U P	Déb ouc han tsur	% effe ctif rep orté							
	Acti vité	Cat égo rie	Arti cle calc ul	Mod e de calc ul	Surf ace ou ml	Limi te surf ace	Tot al init al	Thé orig ue	Néc ess aire s	Réal isés	Néc ess aire s	Réal isée s		
Studio 2	X	CAT 2	CCH CO 38	1 pers onne s / 1m2	80 ml ou m2	80	45	80	2	2	1	2	Hall + Rest aura nt	100,00 %
Studio 3	X	CAT 2	CCH CO 38	1 pers onne s / 1m2	80 ml ou m2	80	25	80	2	2	1	2	Studio 2	40,00 %
Salle d'entraînement (R0)	X	CAT 2	CCH CO 38	3 pers onne s / 1m2	150 ml ou m2	450	32	450	2	3	1	6		
Salle d'entraînement (R+1)	X	CAT 2	CCH CO 38	3 pers onne s / 1m2	150 ml ou m2	450	19	19	2	1	1	2	Salle d'entraînement (R0)	100,00 %
Patio 1	X	CAT 2	CCH CO 38	1 pers onne s / 1m2	100 ml ou m2	100	27	100	2	2	1	4	Patio 2	50,00 %
Patio 2	X	CAT 2	CCH CO 38	1 pers onne s / 1m2	100 ml ou m2	100	34	100	2	2	1	4	Hall + Rest aura nt	50,00 %
Hall + Rest aura nt	N	CAT 2	CCH CO 38	1 pers onne s / 1m2	1000 ml ou m2	1000	494	800	2	3	6	9	Patio exté rieur	50,00 %

Local / Espace	ERP	Effetif		No mbr e de dég age men ts	No mbr e d'U P	Déb ouc han tsur	% effe ctif rep orté							
	Acti vité	Cat égo rie	Arti cle calc ul	Mod e de calc ul	Surf ace ou ml	Limi te surf ace	Tot al init al	Thé oriq ue	Néc ess aire s	Réal isés	Néc ess aire s	Réal isée s		
Salle de DIFF	L	CAT 2	CCH CO 38	1 pers onne / 0,5 ml	110 ml ou m2	220	260	220	2	2	4	6	Hall + Rest aura nt	50,0 0 %
Salle de Créa	L	CAT 2	CCH CO 38	3 pers onne s / 1m2	50 ml ou m2	150	100	150	2	2	2	6	Hall + Rest aura nt	50,0 0 %
Bureaux R0	W	CAT 2	CCH CO 38	1 pers onne s / 1m2	70 ml ou m2	70	10	70	2	2	1	4	Hall + Rest aura nt	100, 00 %
Bureaux R+1	W	CAT 2	CCH CO 38	1 pers onne s / 1m2	30 ml ou m2	30	40	30	2	2	1	2	Hall + Rest aura nt	100, 00 %
Loges	L	CAT 2	CCH CO 38	1 pers onne s / 1m2	25 ml ou m2	25	10	19	2	1	1	1	Hall + Rest aura nt	100, 00 %
Salle de réunion	W	CAT 2	CCH CO 38	1 pers onne s / 1m2	50 ml ou m2	50	49	50	2	2	1	2	Hall + Rest aura nt	50,0 0 %
Ateliers		CAT 2	CCH CO 38	1 pers onne s / 1m2	200 ml ou m2	200	39	200	2	2	1	4		50,0 0 %

Local / Espace	ERP	Effetif		Nombre de dégagements	Nombre d'UP	Débouchants	% effectif reporté							
	Activité	Catégorie	Article calcul	Mode de calcul	Surface ou ml	Limite surface	Total initial	Théorique	Nécessaires	Réalisés	Nécessaires	Réalisée		
Patio extérieur	PA		CCH PA 2	3 personnes / 2m2 (PA2)	250 ml ou m2	375	124	375	2	2	2	10		50,00 %

SSI

- Catégorie A sans temporisation
- CMSI : inutile mais installé
- DAI linéaires désactivés en continu (SALLE DIFF)
- Aucune automatisation de déclenchement de DAS
- Code Niveau 2 : 2222

Zone de détection	Zone de désenfumage	Local
ZDA 02		Salle de DIFF
ZDA 09	ZF 06	Cuisines

Déclenchement d'alarme incendie

Surtout pas de panique. Evacuez et faites évacuez votre local :

- en prenant bien soin de fermer le porte
- et de ne laisser personne derrière vous
- invitez le public à se rendre dans le Patio Extérieur

Contactez le SSIAP présent sur le site et le directeur technique.

Si vous êtes seul·e, rendez-vous au niveau du local SSI afin d'identifier la zone qui a été sensibilisée (pour l'indiquer au directeur technique)



Appuyez sur **Arrêt signal sonore** (ce qui ne stopera pas l'alarme générale qui durera 5min)



La zone sensibilisée s'affiche sur l'écran de l'ECS.

DOCUMENTATION

Bureau (physique)

- 2 classeurs SSI
- Registre de sécurité / 3 dont 2 clôturés
- 1 classeur VGP
- 10 classeurs DOE (Ressourcerie)
- 1 classeur documentation équipements technique

Numérisée

A compléter

MOYENS DE SECOURS

Défibrillateur : Cardiac Science G5 (Hall)

- Electrodes : <https://www.defibrillateurshop.fr/electrodes-cardiac-science-g5.html> 83€HT
- Batterie de rechange : <https://www.defibrillateurshop.fr/cardiac-science-batterie-pour-powerheart-g5.html> 449€HT

REFLEXIONS

- Accueil de public sans responsable
- Pendrillons dans les dégagements
- Encombrement des locaux & vacuité des dégagements
- Issues de secours
 - Souvent bloquées (IS RESTO / IS ENTREE 1 / IS ENTREE 2 / IS STUDIOS)
 - Pas de serrure
- Manque BES (ESCALIER LOGES)
- Pas de main courante : Suivi des vérif ? Suivi des réparations ?
- Stockage de matériel dans des locaux inadaptés
 - Local chauffage (N1) : Ordinateurs MAC stoqués / Ligne de vie toiture
 - Ressourcerie → à transformer en local particulier à risque (stockage)