

DIAGNOSTIQUE ENERGETIQUE

Bâtiment complexe à isoler. Quelques pistes et hypothèses suite la visite du 8/03/2024

- Réunir les factures de consommation

Hypothèses

- Possibilité de manipuler des ouvrants pour permettre une circulation d'air en été
- Installer une GTB ou GTC pour contrôle centralisé du chauffage
- Isolation en toiture ?
- Plaquage des éléments en béton
- Installation de panneaux solaires (nécessite étude de charge pour la structure du bâtiment)
- Calorifugeage sur les tuyaux (moyen)
- Isolation par l'extérieur sur le mur sud
- Film réfléchissant sur les boiseries (veiller à un thermocollage)
- Installation de volets sur les bureaux
- Installation d'une casquette sur les fenêtres des bureaux
- Mur ou toiture végétalisée ?

Échéances

- Courant 2024-2025 : petits travaux
- PPI 2027 : Plan de rénovation énergétique + grands travaux

Revision #5

Created 1 August 2024 10:32:26 by Nassim

Updated 22 October 2024 13:54:26 by Marty